

ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з науково-педагогічної роботи,
начальник штабу ЦЗ

Віктор ОСТРОВЕРХОВ

« 08 » СЕРПНЯ 2024 року

АКТ

оцінки готовності найпростішого укриття **корпусу №2** щодо можливості його використання для укриття учасників освітнього процесу

08 серпня 2024 року

м.Тернопіль

(назва населеного пункту)

ЮРІЙ Сергій Володимирович, начальник експлуатаційно-технічного відділу, голова постійно діючої технічної комісії;
МАРТИНЮК Світлана Ярославівна, інженер з охорони праці;
РУСЕНКО Ярослав Григорович, провідний спеціаліст з питань надзвичайних ситуацій (НС) і цивільного захисту (ЦЗ);
ЧЕРКАСОВ Віктор Авдієвич, інженер-електрик 2 категорії експлуатаційно-технічного відділу;
МУСІКЕВИЧ Володимир Ярославович, заступник начальника експлуатаційно-технічного відділу;
ПРОКІПЧУК Петро Васильович, головний механік експлуатаційно-технічного відділу;
БЕЗПАЛОВА Наталія Миколаївна, в.о. завідувача кафедри фізичної реабілітації і спорту;
СТЕФАНОВСЬКА Ірина Віталіївна, старший дільничний офіцер поліції Тернопільського РУ поліції ГУ НП в Тернопільській області
СОЛОТВИНСЬКИЙ Володимир Михайлович, заступник начальника відділу цивільного захисту Тернопільського районного управління Головного управління ДСНС України у Тернопільській області

з участю директора коледжу МАРТИНЮКА Василя Федоровича та коменданта корпусу №2
ГОРМАНСЬКОЇ Ольги Михайлівни

(посада, власне ім'я, прізвище власника будівлі (споруди, приміщення) або уповноваженої ним особи)

проведено огляд об'єкта (будівлі, споруди, приміщення), розташованого за адресою: м.Тернопіль, Майдан Перемоги,3 державної форми власності
державної, комунальної, приватної форми власності, (непотрібне закреслити)

що належить Західноукраїнському національному університету

(найменування власника: для приватної форми власності - суб'єкта господарювання, комунальної - органу місцевого самоврядування, державної - центрального органу виконавчої влади, місцевої державної адміністрації, державного підприємства, установи, організації)

За результатами проведеного огляду встановлено:

1. Загальна характеристика об'єкта (споруди, будівлі, приміщення)

вбудована в будівлю

основне функціональне призначення, розташування на місцевості (окремо розташована, вбудована в будівлю тощо)

загальна площа 352,7 кв.м, загальний об'єм 881,7 куб.м

2. Загальний стан об'єкта:

Технічний працездатний

(справний, працездатний, обмежено працездатний, аварійний, технічний стан не визначався)

Санітарний стан задовільний

(задовільний, незадовільний)

загальний стан приміщень чисте, сухе

(чисті або захащені, сухі або сирі, з ознаками підтоплення (затоплення))

3. Стан входів, додаткових аварійних виходів два входи та два виходи

(кількість, входи не захащені, захищено від атмосферних опадів павільйонами)

не обладнано засобами для доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення
або навісами, обладнано засобами для доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення)

4. Стан систем вентиляції: природня, не передбачено проектом
(передбачено/ не передбачено проектом, наявність, цілісність, комплектність, чистота)
5. Стан системи водопостачання централізоване водопостачання
(централізоване водопостачання або інше джерело, наявність, кількість та місткість безнапірних та напірних баків для питної води, інших ємностей для питної води)
6. Стан каналізаційної системи передбачено проектом
(передбачено / не передбачено проектом)
- Санвузли унітазів 1, умивальників 1
(наявність, кількість, стан санітарних приладів (душових, кранів, унітазів, умивальників)
7. Стан систем опалення передбачено проектом
(передбачено/ не передбачено проектом)
8. Стан систем електропостачання та електроосвітлення в наявності, передбачено проектом, альтернативне освітлення – акумуляторні ліхтарі
(наявність, укомплектованість та справність електрообладнання, передбаченого проектом, наявність люмінесцентних ламп, резервних систем електропостачання (освітлення), заземлення електрообладнання)
9. Справність систем зв'язку та оповіщення системи зв'язку – 1 радіотранзистор
(наявність гучномовців, радіоточки, стаціонарної телефонної мережі, стаціонарних телефонних апаратів)
10. Протипожежний стан: укомплектовано первинними засобами пожежогасіння
(споруду укомплектовано згідно з нормами, не укомплектовано, засобів пожежогасіння немає)

ВИСНОВОК



Про готовність найпростішого укриття корпусу №2 щодо можливості його використання для укриття учасників освітнього процесу

Підвальне приміщення вбудоване в будівлю корпусу №2 рекомендовано до використання для укриття населення, як найпростіше укриття.

За умов утримання в належному технічному стані комунікацій, інженерних мереж, інженерного та спеціального обладнання системи життєзабезпечення (обладнання споруд фонду захисних споруд, виконання усіх заходів передбачених чинним законодавством з використання відповідних до статті 32 Кодексу цивільного захисту України, виконання Вимог затверджених наказом МВС України від 09.07.2018 року №579 «Про затвердження вимог з питань використання та обліку фонду захисних споруд цивільного захисту». За змоги найпростіше укриття забезпечити додатковим обладнанням, інструментами та інвентарем відповідно до норм, установлених для захисних споруд.

Акт складено в 3-х примірниках.

Підписи осіб, які склали цей акт:

 Сергій ЮРІЙ
 Світлана МАРТИНЮК
 Ярослав РУСЕНКО
 Віктор ЧЕРКАСОВ
 Володимир МУСІКЕВИЧ
 Петро ПРОКІПЧУК
 Наталія БЕЗПАЛОВА
 Ольга ГОРМАНСЬКА
 Ірина СТЕФАНОВСЬКА
 Володимир СОЛОТВІНСЬКИЙ